



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001768-02 *Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño Sequeros, relativa a número de “apagones informáticos” que se han producido en el complejo hospitalario de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 83, de 12 de febrero de 2016.*

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/001410 a PE/001413, PE/001416 a PE/001467, PE/001469 a PE/001698, PE/001700 a PE/001709, PE/001711 a PE/001714, PE/001716, PE/001717, PE/001721, PE/001723, PE/001725, PE/001727, PE/001728 a PE/001731, PE/001733, PE/001736, PE/001737, PE/001739, PE/001740, PE/001743, PE/001744, PE/001747 a PE/001749, PE/001757, PE/001758, PE/001760 a PE/001762, PE/001764 a PE/001773, PE/001786 a PE/001792, PE/001797 a PE/001801, PE/001803 a PE/001814, PE/001816 a PE/001818, PE/001821 a PE/001835, PE/001837 a PE/001841, PE/001854 a PE/001856, PE/001858, PE/001860 a PE/001864, PE/001866 a PE/001875, PE/001877, PE/001878, PE/001880 a PE/001887, PE/001889, PE/001894 a PE/001897 y PE/001936, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de marzo de 2016.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Silvia Clemente Muncio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 0901768, formulada por D. David Castaño Sequeros, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al número de apagones informáticos en el Complejo Asistencial de Salamanca en 2015.

En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en el año 2015, no se ha producido ningún “apagón informático”.

El 30 de junio de 2015 se interrumpió el suministro eléctrico por la excesiva carga demandada por todo el hospital y las condiciones térmicas ambientales, según consta en los informes técnicos.

Durante el período que duró el corte eléctrico se pararon todos los aparatos eléctricos pero funcionaron los sistemas de alimentación interrumpida (SAI) y se garantizaron los suministros de las áreas críticas del hospital.

Valladolid, 2 de marzo de 2016.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.