



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000822-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Ceba Álvarez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a altas temperaturas alcanzadas en el Hospital de Salamanca y los centros de salud de Pizarrales, Alamedilla y Miguel Armijo de Salamanca durante la semana del 18 de julio de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 48, de 5 de septiembre de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/000246 a PE/000606, PE/000641, PE/000668 a PE/000670, PE/000691, PE/000709, PE/000711, PE/000712, PE/000715, PE/000720, PE/000729 a PE/000825, PE/000827 a PE/000830 y PE/000832, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2022.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100822, formulada por D.^a Rosa Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Ceba Álvarez, D. Jesús Puente Alcaraz y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a las altas temperaturas alcanzadas en el Hospital de Salamanca y los Centros de Salud de Pizarrales, Alamedilla y Miguel Armijo de Salamanca durante la semana del 18 de julio de 2022.

En respuesta a las cuestiones planteadas en la pregunta, se informa, en primer lugar, en relación con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca que, en las fechas señaladas, en el Hospital de Salamanca no se han registrado averías en los aparatos de climatización que han funcionado correctamente, manteniéndose constante la temperatura en el interior del hospital a pesar de las altas temperaturas del exterior. Únicamente se han producido algunas incidencias en el edificio de consultas 2, derivadas del propio funcionamiento y del esfuerzo al que se ha sometido la instalación, siendo todas ellas resueltas de forma satisfactoria

El mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado corresponde al personal de mantenimiento del Hospital y, solo en el caso de averías de cierta envergadura, se contrata a empresas especialistas externas para la prestación del servicio.



En cuanto a los centros de salud a los que se refiere la pregunta, las altas temperaturas sufridas en ellos se deben fundamentalmente a la ola de calor extrema que se ha observado durante el mes de julio dado que, aunque han funcionado de forma adecuada los sistemas de climatización, la pérdida de temperatura de confort ha dependido de la constante apertura de puertas y ventanas. Durante el mes de julio, se ha registrado únicamente una avería en el sistema de climatización del Centro de Salud Miguel Armijo, debido a un fallo en el depósito de inercia, sin que se pueda determinar la fecha exacta en la que se ha producido dicha avería, habiéndose reparado con fecha 24 de julio de 2022 mediante la instalación de un nuevo depósito de inercia, cuyo suministro se ha retrasado como consecuencia de la situación internacional de crisis, funcionando correctamente desde ese momento.

La empresa Veolia Servicios Lecam, S.A.U. es la adjudicataria del contrato de mantenimiento integral de los edificios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca, por un importe de 108.246,60 € (IVA incluido).

En el ámbito de prevención de riesgos laborales, respecto de los incidentes de los que se ha tenido conocimiento oficial de conformidad con lo acordado en el Comité de Seguridad y Salud, por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Área de salud de Salamanca se ha emitido informe y tramitado según la normativa o se ha hecho referencia a alguna evaluación inicial de riesgos donde se recogía dicho riesgo.

Valladolid, 26 de septiembre de 2022.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.