Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
XII Legislatura

Núm. 52 29 de octubre de 2026 PE/000267-03. Pág. 6360

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000267-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Francisco Díaz Muñoz, Dña. Noelia Merino Hernández y D. Miguel Ángel Luengo Becerro, relativa a si considera la Junta de Castilla y León que es asumible que en el interior de un hospital se superen en siete grados la temperatura que marca la ley para instalaciones sanitarias; si tiene previsto la Junta de Castilla y León tomar alguna medida urgente para paliar dicha situación a la vista de que el verano acaba de comenzar y de que el problema puede persistir o agravarse durante meses; de qué año data el sistema de climatización del Hospital Virgen de la Vega; y si la situación de colapso de dicho sistema se debe a un problema puntual o a la falta de mantenimiento por parte del SACYL en el Hospital Virgen de la Vega, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 10 de julio de 2026.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/000034, PE/000103, PE/000213, PE/000246, PE/000251, PE/000255, PE/000259, PE/000263, PE/000266, PE/000267, PE/000269, PE/000272, PE/000273, PE/000280, PE/000283, PE/000285, PE/000287 a PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000299 a PE/000301, PE/000303, PE/000304, PE/000306, PE/000309, PE/000311, PE/000312, PE/000315, PE/000316, PE/000318, PE/000323, PE/000324, PE/000328 a PE/000330, PE/000336 a PE/000340, PE/000343, PE/000346, PE/000352, PE/000355, PE/000361, PE/000364 a PE/000370, PE/000376 a PE/000381, PE/000385, PE/000389 a PE/000391, PE/000395, PE/000396, PE/000398, PE/000400, PE/000401, PE/000405, PE/000406 y PE/000415.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de octubre de 2026.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

Contestación a la pregunta escrita PE/1200267 formulada por, D. Francisco Díaz Munoz, D. Miguel Ángel Luengo Becerro y D.ª Noelia Merino Hernández, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a la climatización del hospital Virgen de la Vega.

En contestación a las cuestiones planteadas, se informa que el edificio Virgen de la Vega del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca dispone de un sistema de climatización que es objeto de labores continuas de mantenimiento, renovación y mejora, lo que le mantiene operativo y en correcto funcionamiento sin que exista una situación de colapso corno se plantea en la formulación de la pregunta y sin que se hayan registrado incidencias relevantes.

CVE: BOCCL-12-001904

Sin perjuicio de ello, la tendencia que se observa hacia olas de calor cada vez más frecuentes e intensas que afectan a unos sistemas de climatización que fueron dimensionados para unas condiciones climáticas diferentes, está ocasionando una reducción de la capacidad efectiva de refrigeración en determinadas zonas y en momentos puntuales, por ello, atendiendo a las necesidades de profesionales y usuarios, la Gerencia Regional de Salud ha puesto en marcha en este edificio actuaciones concretas de forma complementaria para mitigar los efectos de las altas temperaturas cuando ha resultado necesario, como la instalación de equipos portátiles de refrigeración, ventiladores u otros dispositivos destinados a atender las demandas puntuales de confort térmico.

Valladolid, a 1 de octubre de 2026.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864