



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000148-02

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores Dña. Rosa María Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Jesús Puente Alcaraz, relativa a inundación en el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca los días 18 y 20 de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 32, de 27 de junio de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/000005, PE/000006, PE/000008 a PE/000015, PE/000028, PE/000075 a PE/000079, PE/000093, PE/000096 a PE/000106, PE/000111 a PE/000139, PE/000141 a PE/000148, PE/000152 a PE/000161, PE/000164 a PE/000179, PE/000181 a PE/000192, PE/000194, PE/000195, PE/000197 a PE/000213, PE/000242 a PE/000245, PE/000630 y PE/000661, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio de 2022.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100148, formulada por D.ª Rosa Rubio Martín, D. Fernando Pablos Romo, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. Jesús Puente Alcaraz, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa las inundaciones en el servicio de anatomía patológica en el edificio del nuevo hospital de Salamanca (CAUSA) los días 18 y 20 de mayo de 2022.

En contestación a las cuestiones formuladas, se indica que la aparición de agua en el servido de anatomía patológica se produce como consecuencia de un atasco en las arquetas que recogen las aguas residuales de ese edificio sin que se haya producido ningún tipo de daño material como consecuencia de ello.

En contestación a la petición de documentación PD/1100169, formulada por los procuradores autores de la presente pregunta, se adjunta copia del informe solicitado por el Servicio de Mantenimiento del hospital a la dirección facultativa de la obra de ejecución del nuevo hospital en relación con el atasco ocurrido en el saneamiento enterrado del nivel 0, bloque H (Anatomía Patológica) del nuevo Hospital Universitario de Salamanca.

Valladolid, 12 de julio de 2022.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.